

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево,  
м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Похвистнево

(место составления акта)

« 28 » августа 2020 г.

(дата составления акта)

11 ч. 30 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 57

По адресу/адресам: 446974, Камышлинский район, с. Никиткино, ул. Школьная, 16 А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения(приказа) от 27.07.2020 года № 57 зам. начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышли

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

н-ский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. Похвистнево,  
м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору) Пятаева Ольга Николаевна

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)(наименование юридического лица,

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней  
общеобразовательной школы с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский  
Самарской области

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево,

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) Маннапова Г.К. 27.07.2020

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сафиуллин Азат Сулейманович – старший инспектор отдела  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)  
надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский  
проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или  
и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор по  
г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Маннапова Гюзель Камиловна- директор  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
ГБОУ СОШ с. Новое Усманово м.р. Камышлинский Самарской области  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	На объекте не храниться исполнительная документация на установки противопожарной защиты	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	МАУ «ЦМТО ДОУ» м.р. Камышлинский
2	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из кухни отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ч. 4 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.3 СП 1.13130-2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МАУ «ЦМТО ДОУ» м.р. Камышлинский

Обследование объекта защиты осуществлялось в рамках приемки общеобразовательного учреждения к новому учебному году. Так же в мае 2020 года проведена плановая проверка в отношении Муниципального автономного учреждения "Центр материально-технического обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений" муниципального района Камышлинский Самарской области на данном объекте. Юридическому лицу выдано предписание от 08.06.2020 № 42/1/1 со сроками устранения. Новых нарушений не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена(заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ---

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору капитан внутренней службы Сафиуллин Азат Сулейманович

«28» августа 2020 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Маннапова Гюзель Камиловна  
Директор ГБОУ СОШ с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«28» августа 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)