

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации,
расположенной на объекте

ГБОУ СОШ с. Новое
Усманово

Г.К.
Маннапова

(подпись)

(Ф.И.О.)

" ____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей
группы

Заместитель главы
сельского поселения с.
Новое Усманово

Маннапова
Р.Р.

(подпись)

(Ф.И.О.)

" ____ " _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ 3 от "16" февраля 2026 г.

Структурное подразделение «Детский сад «Ляйсан» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы села Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446973, РФ, Самарская область, Камышлинский район, с.Новое Усманово, ул. Интернациональная 22, 8(846)9-31-51-33, svu_n_usman_sch_kmsh@63edu.ru, Маннапова Гюзель Камиловна – директор ГБОУ СОШ с. Новое Усманово

446973 Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Советская 39, 8(846)9-31-51-82, svu_doo2_n_usman_sch_kmsh@63edu.ru

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Новое Усманово

2. Ведомственная принадлежность МО СО

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности муниципальная
объекта

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых 49/80
услуг

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение 1 парадный, 5 запасных
входов

8. Год 1986
постройки

9. Год последней
реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		_____	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		_____	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, <u>нет</u>	
Регулируемые переходы	есть, <u>нет</u>	со звуковой сигнализацией	есть, <u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	есть, <u>нет</u>		
Внеуличные переходы	есть, <u>нет</u>	с пандусом	есть, <u>нет</u>
		с подъемником	есть, <u>нет</u>
Тактильные указатели	есть, <u>нет</u>		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более <u>более 4 см</u>	съезды с уклоном более 10%	есть, <u>нет</u>
Открытые лестницы	есть, <u>нет</u>	пандусы с уклоном более 8%	есть, <u>нет</u> <u>пандусов нет</u>
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	есть, <u>нет</u>	поручни на пандусах	есть, <u>нет</u>

№ помеще ний по плану	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Классификаци я МГН по группам мобильности	Рекомендуемы е мероприятия по адаптации при	Примеча ние
-----------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	----------------

БТИ				М4 М3	несоответстви и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	95 см	М4, М3		
	Информация об объекте	наличие	визуальная	М4, М3, М2, М1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	<u>нет</u>	М4, М1, М2		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	$\geq 2,0$ м	М4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 1,2$ м	$\geq 1,2$ м	М4		

	<p>в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости</p> <p>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)</p>	не менее 2,0 x 1,8 м	<u>нет</u>			
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		<u>нет</u>	M2		
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	<u>нет</u>	M2		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	<u>нет</u>	M2		
	Ширина тактильной полосы, направляющий	0,013 - 0,015 м	<u>нет</u>	M2		

	указатель для прямолинейного встречного движения					
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	< 0,015 м	М4, М2, М3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	0, 1 м	М4, М2, М3		
	Места отдыха <2>	наличие	нет	М4, М3		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м 100 м	нет	М4, М3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными	> 5% (не менее 1 места)	нет	М4, М2		

	знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	<u>Места нет</u>	М4		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки		$\geq 0,5$ м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,85 м x 2,4 м	М3, М2		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	пандуса нет	М4		

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	Наличие	<u>нет</u>	М4, М3, М2		
	Навес	Наличие	<u>нет</u>	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	Наличие	<u>нет</u>	М4, М3, М2		
	Информация об объекте	<u>наличие</u>	визуальная	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от	Наличие	<u>нет</u>	М4		

	уровня пола					
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	Наличие	нет	М3, М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	нет	М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	нет	М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	Наличие	<u>нет</u>	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	_____	М3, М2		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	_____	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	_____	М3, М2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие	_____	М3, М2		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции	1,1м x 1 м	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	распашные	М4, М3		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции	<u>$\geq 0,9$ м</u>	М4, М3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента < 0,014 м, общая высота	$\leq 0,028$ м	М4		
	Контрастная	наличие	нет	М2		

	маркировка прозрачных дверных полотен					
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	M3, M2		
	на высоте	0,9 м	_____	M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	_____	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	_____	M3, M2		
3.3. Коридоры/холлы						

	Ширина полосы движения	<u>не менее 1,8 м</u> , допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	Ширина 1,5 м	М4		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$\geq 1,5 \times 2$ м	М4		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	М4, М3		
	Указатели	наличие	наличие	М4, М1		

	направления движения, входа, выхода					
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	М4, М1		
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	М2		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	нет	М1		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	нет	М1		
	Тактильная мнемосхема	наличие	нет	М2		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	<u>наличие</u>	нет	М4, М3, М2, М1		
	для лиц с нарушениями	>= 1 на этаж	нет	М3		

	опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м					
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	М4		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	М2		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	М2		
	Опорные устройства	наличие	нет	М3, М2		
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	нет	М2		

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2		
	Контрастная маркировка	наличие	нет	М2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	М3		
	на высоте	0,9 м	_____	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	_____	М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	_____	М3		
4. Санитарно-бытовые помещения						
4.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	есть	М1		
4.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	не оборудован	М4, М3, М2		

	Знак доступности помещения	наличие	нет	М4		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	М2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,6 м	М4, М3		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	М4		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	нет	М4, М3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	_____	М4, М3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	_____	М4, М3, М2		
	Унитаз:					
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	_____			

	писсуар	Высота не более 0,4 м	_____			
	опорные поручни	наличие	_____	М4, М3		
	откидные поручни <2>	наличие	_____	М4		
	зона для кресла- коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	_____	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	_____	М3		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,9 м	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	нет	М3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	М4, М3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа	наличие	нет	М4, М3		

	<2>					
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3		
	Зеркало поворотное	наличие	нет	М4, М3		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	М4		
	Душевые:		нет			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	—	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	нет	М4, М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	М4, М3, М2		

	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	<u>наличие</u>	есть	М4, М3, М1, М2		
	Надписи:	<u>наличие</u>		М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	$\geq 1,5$ м	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		М4, М3, М1, М2		
	освещенность	<u>наличие</u>		М4, М3, М1, М2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	есть	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	2 м	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	_____	М4, М3, М1, М2		

	освещенность	наличие	_____	М4, М3, М1, М2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	<u>наличие</u>	нет	М2		
	высота размещения	<u>1,2 - 1,6 м</u>	_____	М2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	М2		
	на кнопках управления лифта	наличие	_____	М2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	М2		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том	наличие (не менее 1 шт.)	нет	М1		

	числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M2, M1		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	M4		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	M2		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной	наличие	нет	M1, M2		

	информации					
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	М4, М2, М3, М1		
	Индукционная система:	наличие	нет	М1		
	стационарная	наличие	нет	М1		
	переносная	наличие	нет	М1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Зам главы сельского поселения с. Новое Усманово
Маннапова Р.Р.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Директор школы Маннапова Г.К.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Завхоз школы Камалетдинова Р.Р.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Минебаева Г.А. - воспитатель

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Хабирова Ф.М. - завхоз

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г. (протокол N ____)

Комиссией
(название)
