

СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации,
расположенной на объекте

ГБОУ СОШ с. Новое
Усманово

	Г.К. Маннапова
(подпись)	(Ф.И.О.)

"_16_" февраля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей
группы

Зам главы сельского
поселения с. Новое
Усманово

	Маннапова Р.Р.
(подпись)	(Ф.И.О.)

"_16_" февраля 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 4 от "16" февраля 2026 г.

Структурное подразделение «Детский сад «Сандугач» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

Юридический адрес: РФ, 446973, Самарская область, Камышлинский район, село Новое Усманово, улица Интернациональная, 22;
svu_n_usman_sch_kmsh@63edu.ru, 8(84664)3-51-33
Маннапова Гюзель Камиловна, директор ГБОУ СОШ с. Новое Усманово

Фактический адрес: РФ, 446979, Самарская область, Камышлинский район, село Старое Усманово, улица Советская, 40

svu_doo3_n_usman_sch@63edu.ru, 8(84664)3-85-34

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Старое Усманово

2. Ведомственная принадлежность МО СО

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности муниципальная
объекта

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых 12/25
услуг

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение 1 парадный, 3 запасных
входов

8. Год 1997
постройки

9. Год последней
реконструкции 2025

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		-	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		-	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, <u>нет</u>	
Регулируемые переходы	есть, <u>нет</u>	со звуковой сигнализацией	есть, <u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	есть, <u>нет</u>		
Внеуличные переходы	есть, <u>нет</u>	с пандусом	есть, <u>нет</u>
		с подъемником	есть, <u>нет</u>
Тактильные указатели	есть, <u>нет</u>		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более более 4 см, <u>нет</u>	съезды с уклоном более 10%	есть, <u>нет</u>
Открытые лестницы	есть, <u>нет</u>	пандусы с уклоном более 8%	есть, <u>нет</u> пандусов нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	есть, <u>нет</u>	поручни на пандусах	есть, <u>нет</u>

№ помеще ний по плану	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Классификаци я МГН по группам мобильности	Рекомендуемы е мероприятия по адаптации при	Примеча ние
--------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	----------------

БТИ				<1>	несоответстви и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	<u>$\geq 1,2$ м</u>	$\geq 1,2$ м	М4, М3,		
	Информация об объекте	<u>наличие</u>	визуальная	М4, М3, М2, М1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	<u>нет</u>	М4, М1, М2		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	$\geq 2,0$ м	М4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 1,2$ м		М4		

	в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м	<u>нет</u>			
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		<u>нет</u>	M2		
	Тактильная полоса перед лестницами	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	<u>нет</u>	M2		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	<u>нет</u>	M2		
	Ширина тактильной полосы, направляющий	0,013 - 0,015 м	<u>нет</u>	M2		

	указатель для прямолинейного встречного движения					
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	<u>нет</u>	М4, М2, М3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	<u>нет</u>	М4, М2, М3		
	Места отдыха <2>	наличие	<u>нет</u>	М4, М3		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м 100 м	нет	М4, М3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными	> 5% (не менее 1 места <u>нет</u>	<u>нет</u>	М4, М2		

	знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	<u>нет</u>	М4		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки		$\geq 0,8$ м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	<u>2,2 x 1,4</u>	М3, М2		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	<u>2,2 x 2,2</u>	М4		
	Поручни	<u>Наличие</u>	<u>есть</u>	М4, М3, М2		

	(ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	<u>есть</u>				
	Навес	Наличие <u>нет</u>	нет	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	Наличие <u>нет</u>	нет	М4, М3, М2		
	Информация об объекте	<u>наличие</u>		М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от	Наличие <u>нет</u>	нет	М4		

	уровня пола					
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	Наличие <u>нет</u>	<u>нет</u>	М3, М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	1,07 м	М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	нет	М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	Наличие	есть	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	0,9 м	М3, М2		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3 м	М3, М2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие	есть	М3, М2		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	1 м	1 м	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	М4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,8 м	М4		
	Поручни с двух сторон:	<u>наличие</u>	есть	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1,0 м	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,72 м	М4		
	на высоте (верхний	0,9 м	0,9 м	М3		

	поручень)					
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3 м	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,2 x 1,4 м	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	1,5 м	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	М4		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	М4		

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	М4, М3		
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	М4, М3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	М4		
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	нет	М2		
	Световой маячок у входа <2>	наличие	нет	М1		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	(5,4 x 2,1)x2	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	нет	М4, М3		
	Ширина дверного	>= 1,2 м, при	нет	М4, М3		

	проема	реконструкции <u>$\geq 0,9$ м</u>				
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента < 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,018 м	М4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	М2		
3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	<u>не менее 1,8 м,</u> допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не	не менее 1,5 м., без организаци и разъездов 1,5 x1,2	М4		

		менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана				
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,48	М4		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	М4, М3		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	М4, М1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	М4, М1		
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	М2		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой	наличие	нет	М1		

	информации <2>					
	Аудиовизуальные информационно- справочные системы <2>	наличие	нет	M1		
	Тактильная мнемосхема	наличие	нет	M2		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	M4, M3, M2, M1		
	для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	>= 1 на этаж	нет	M3		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	>= 1 на этаж	нет	M4		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	<= 0,1 м	нет	M2		

	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	M2		
	Опорные устройства	наличие	нет	M3, M2		
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	нет	M2		
4. Санитарно-бытовые помещения						
4.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	<u>наличие</u>	есть	M1		
4.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	нет	M4, M3, M2		
	Знак доступности помещения	наличие	нет	M4		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	M2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	M4, M3		

	Направление открывания дверей	наружное	нет	М4		
	Кабины для инвалидов:		нет			
	количество кабин	> 1 шт.	нет	М4, М3		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	нет	М4, М3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	нет	М4, М3, М2		
	Унитаз:					
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	нет			
	писсуар	Высота не более 0,4 м	нет			
	опорные поручни	наличие	нет	М4, М3		
	откидные поручни <2>	наличие	нет	М4		

	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,85 м	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	нет	М3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	М4, М3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	нет	М4, М3		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с	наличие	нет	М3		

	выступом 12 см)					
	Зеркало поворотное	наличие	нет	М4, М3		
	Писсуар на высоте от пола	<= 0,4 м или вертикальной формы	нет	М4		
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	>= 0,9 x 1,5 м	нет	М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	нет	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	нет	М4, М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	М4, М3, М2		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
5. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении	наличие	нет	М4, М3, М1, М2		

	услуги					
	Надписи:	наличие	нет	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола		М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	нет	М4, М3, М1, М2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	нет	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	нет	М4, М3, М1, М2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами,	наличие	нет	М2		

	буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:					
	высота размещения	1,2 - 1,6 м		M2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	M2		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	M2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	M2		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M1		
	Телефоны с усилителем звука и	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M2, M1		

	увеличенными тактильными клавишами					
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	М4		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	М2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	М2		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	М1, М2		
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	наличие	нет	М4, М2, М3, М1		

	Индукционная система:	наличие	нет	M1		
	стационарная	наличие	нет	M1		
	переносная	наличие	нет	M1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Заместитель главы сельского поселения
с. Новое Усманово Маннапова Р.Р.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Маннапова Г.К. -директор

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Камалетдинова Р.Р.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Каримова Г.Ш. - воспитатель

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Хуббатова Г.М. - рабочий

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г. (протокол N ____)

Комиссией
(название)
